



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

OCTANORM

Trennwandtypen D1 und I1

Report No. OC 1004-524

DUPLIKAT

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für unten genannte Produkte, untersucht im Auftrag der Firma

OCTANORM-Vertriebs-GmbH für Bauelemente

Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt
Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer OC 1004-524 vergeben wurde.


Die Trennwandtypen D1 und I1 in Kombination sind geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 1 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Für die Trennwandtypen D1 und I1 kann eine prinzipielle Empfehlung für den Einsatz in hygienischen Bereichen bis GMP-Reinheitsklasse A ausgesprochen werden. Dieses gilt jedoch nur für die bewerteten Betriebsmittel im Ruhezustand und bedarf nach Einbau einer Gesamtbetrachtung in der Fertigungsanlage.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Die Gültigkeit dieser Bescheinigung bezieht sich ausschließlich auf obenstehendes Produkt in unveränderter Form.
Weitere Informationen: www.ipa-qualification.com.

Stuttgart, den 1. September 2010

i. A. 
Projektleiter