



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

OCTANORM
Deckentyp D40_1
Report No. OC 1004-524

DUPLIKAT

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für unten genanntes Produkt, untersucht im Auftrag der Firma

OCTANORM-Vertriebs-GmbH für Bauelemente

Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt
Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer OC 1004-524 vergeben wurde.

Der Deckentyp D40_1 ist geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 4 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Für den Deckentypen D40_1 kann eine prinzipielle Empfehlung für den Einsatz in hygienischen Bereichen bis GMP-Reinheitsklasse A ausgesprochen werden. Dieses gilt jedoch nur für die bewerteten Betriebsmittel im Ruhezustand und bedarf nach Einbau einer Gesamtbetrachtung in der Fertigungsanlage.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Die Gültigkeit dieser Bescheinigung bezieht sich ausschließlich auf obenstehendes Produkt in unveränderter Form.
Weitere Informationen: www.ipa-qualification.com.

Stuttgart, den 1. September 2010

i. A. 
Projektleiter